

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам, Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1, дом № 4, помеще-
ние № 102, E-mail: ogpn00@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 49/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ершовская основная общеобразовательная школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Берёзовской средней общеобразовательной школы № 1 (Ершовская ООШ филиал МБОУ Берёзовской СОШ № 1)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Д. А. Майорова от 12.05.2020 года № 49, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 27 мая 2020 года, с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 29 мая 2020 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и ужурского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Савельевым Дмитрием Владимировичем здания Ершовской ООШ филиала МБОУ Берёзовской СОШ № 1 расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, д. Горбы, ул. Центральная, 28, пом. 1 совместно с Директор МБОУ Берёзовской СОШ № 1 Шашенко Максим Витальевич.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
49/1/1	В здании Ершовская ООШ филиала МБОУ Берёзовской СОШ № 1 расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, д. Ершово, ул. Советская, 19, пом. 1 не обеспечено	Пункт 21 проверочного листа нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведе-	31.05.2021

	хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<p>ние проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
49/1/2	В здании Ершовская ООШ филиала МБОУ Берёзовской СОШ № 1 расположен по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, д. Ершово, ул. Советская, 19, пом. 1 допущена эксплуатация шести светильников в коридоре со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	<p>Пункт 111.1 проверочного листа нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>проверочного листа нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>42. Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	31.05.2021
49/1/3	В здании Ершовская ООШ филиал МБОУ Берёзовской СОШ № 1 расположен по адресу: д. Ершово, ул. Советская, 19, пом. 1 не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (основной эвакуационный выход, запасной эвакуационный выход со стороны библиотеки, запасной эвакуационный выход с ле-	<p>Пункт 96 проверочного листа нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p>	31.05.2021

